

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）				検体名		給水	
						水 源			
採水日		令和6年4月9日	11:27	採水者	検査機関	残留塩素		0.23 mg/l	
天 候	前日	曇		気温	9.8℃				
	当日	雨		水温	10.9℃		採水区分	検査機関	持込区分
試験項目		試験結果		基準値	試験項目	試験結果		基準値	
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン	0.009 mg/l	0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.005 mg/l	0.03mg/l以下	
3	ホムジウム及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブプロシクロロメタン	0.003 mg/l	0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブプロホルム	0.001 mg/l未満	0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物		1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/l未満	0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物		0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物		1mg/l以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物		200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物		0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	5.9 mg/l	200mg/l以下	
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物		500mg/l以下	
15	1,4-ジシロキサン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤		0.2mg/l以下	
16	ジシロキサン、クロロシロキサン及びポリシロキサン			0.04mg/l以下	42	ジエチルシロキサン		0.0001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール		0.0001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤		0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類		0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.4 mg/l	3mg/l以下	
21	塩素酸	0.06 mg/l未満		0.6mg/l以下	47	pH値	7.1	5.8 ~ 8.6	
22	クロロ酢酸	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下	48	味	異常なし	異常でないこと	
23	クロロホルム	0.006 mg/l		0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下	50	色度	0.5 度未満	5度以下	
25	ジブプロクロロメタン	0.001 mg/l未満		0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満	2度以下	
26	臭素酸	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	52				

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）				検体名		給水	
						水 源			
採水日		令和6年5月20日		採水者		職員		残留塩素	0.15 mg/l
天 候	前日	晴		気 温	17.5 °C				
	当日	雨		水 温	17.9 °C		採水区分	職員	持込区分
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下
3	トリハロメタン及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロホルム			0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	5.9 mg/l		200mg/l以下
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジシロキサン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	ジシロキサン、クロロシロキサン及びポリシロキサン			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.4 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.3		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.2 度		5度以下
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）			検体名	給水			
					水源				
採水日	令和6年6月17日			採水者	職員		残留塩素	0.20 mg/l	
天候	前日	晴		気温	26.5℃				
	当日	晴		水温	21.8℃		採水区分	職員	持込区分
試験項目	試験結果		基準値	試験項目	試験結果		基準値		
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下
3	ホムジウム及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブプロシクロロメタン			0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブプロホルム			0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	6.7 mg/l		200mg/l以下
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジシロキサン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	シス1-2-ジクロロエチレン及びトランス			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.5 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.4		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.2 度		5度以下
25	ジブプロクロロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）				検体名		給水	
						水 源			
採水日		令和6年7月2日	11:00	採水者	検査機関	残留塩素		0.19 mg/l	
天 候	前日	曇		気温	26.1℃				
	当日	曇		水温	22.7℃		採水区分	検査機関	持込区分
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン	0.025 mg/l		0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.009 mg/l		0.03mg/l以下
3	トリハロメタン及びその化合物	mg/l未満		0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン	0.006 mg/l		0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	mg/l未満		0.0005mg/l以下	30	ブロホルム	0.001 mg/l未満		0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物	mg/l未満		0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/l		1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/l未満		0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/l		0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物	mg/l未満		0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物	mg/l未満		0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物	mg/l未満		1mg/l以下
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l		200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	mg/l未満		0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	mg/l未満		0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	6.9 mg/l		200mg/l以下
13	砒素及びその化合物	mg/l未満		1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	25 mg/l		300mg/l以下
14	四塩化炭素	mg/l未満		0.002mg/l以下	40	蒸発残留物	73 mg/l		500mg/l以下
15	1,4-ジシロキサン	mg/l未満		0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/l未満		0.2mg/l以下
16	ジシロキサン、クロロシロキサン及びポリシロキサン	mg/l未満		0.04mg/l以下	42	ジエオキシ	0.000002 mg/l		0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン	mg/l未満		0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満		0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	mg/l未満		0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	mg/l未満		0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	mg/l未満		0.01mg/l以下	45	フェノール類	mg/l未満		0.005mg/l以下
20	ベンゼン	mg/l未満		0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.5 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸	0.11 mg/l		0.6mg/l以下	47	pH値	7.4		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム	0.017 mg/l		0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下	50	色度	0.5 度未満		5度以下
25	ジブロモクロメタン	0.002 mg/l		0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	52				

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）			検体名	給水			
					水源				
採水日	令和6年8月19日			採水者	職員		残留塩素	0.15 mg/l	
天候	前日	晴		気温	31.5℃				
	当日	晴		水温	28.2℃		採水区分	職員	持込区分
試験項目	試験結果		基準値	試験項目	試験結果		基準値		
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下
3	トリハロメタン及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロホルム			0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	7.4 mg/l		200mg/l以下
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	ジシロキサン、ジクロロエチレン及びトランス			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.6 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.4		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.2 度		5度以下
25	ジブロモクロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）			検体名	給水			
					水源				
採水日	令和6年9月9日			採水者	職員		残留塩素	0.15 mg/l	
天候	前日	晴		気温	29.5 °C				
	当日	晴		水温	27.7 °C		採水区分	職員	持込区分
試験項目	試験結果		基準値	試験項目	試験結果		基準値		
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下
3	トリハロメタン及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロホルム			0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	6.4 mg/l		200mg/l以下
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	ジシロキサン、ジクロロエチレン及びトランス			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.7 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.5		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.3 度		5度以下
25	ジブロモクロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）				検体名		給水			
						水 源					
採水日		令和6年10月1日	10:08	採水者		検査機関		残留塩素	0.1 mg/l		
天 候	前日	晴		気 温		20.6 °C					
	当日	晴		水 温		25.1 °C		採水区分	検査機関	持込区分	検査機関
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下		27	総トリハロメタン	0.038 mg/l		0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと		28	トリクロ酢酸	0.016 mg/l		0.03mg/l以下	
3	ホムジウム及びその化合物			0.003mg/l以下		29	ブプロシクロロメタン	0.007 mg/l		0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下		30	ブプロホルム	0.001 mg/l未満		0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下		31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下		32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下		33	アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/l		0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下		34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下		35	銅及びその化合物			1mg/l以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下		37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下		38	塩化物イオン	6.2 mg/l		200mg/l以下	
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下		40	蒸発残留物			500mg/l以下	
15	1,4-ジシロキサン			0.05mg/l以下		41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下	
16	シス1-2-ジクロロエチレン及びトランス			0.04mg/l以下		42	ジエオキシ			0.0001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下		43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下		44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下		45	フェノール類			0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下		46	有機物(TOC)	0.8 mg/l		3mg/l以下	
21	塩素酸	0.24 mg/l未満		0.6mg/l以下		47	pH値	7.4		5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下		48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロホルム	0.030 mg/l		0.06mg/l以下		49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下		50	色度	0.5 度未満		5度以下	
25	ジブプロクロメタン	0.001 mg/l		0.1mg/l以下		51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		52					

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）			検体名	給水			
					水源				
採水日	令和6年11月7日			採水者	職員		残留塩素	0.15 mg/l	
天候	前日 晴			気温	10.5 °C				
	当日 曇			水温	19.4 °C		採水区分	職員	持込区分
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下
3	ホムジウム及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブプロシクロロメタン			0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブプロホルム			0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	6.9 mg/l		200mg/l以下
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	ジシロキサン、ジクロロエチレン及びトランス			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.6 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.5		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.2 度		5度以下
25	ジブプロクロロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）			検体名	給水			
					水源				
採水日	令和6年12月9日			採水者	職員		残留塩素	0.2 mg/l	
天候	前日	曇		気温	4.5 °C				
	当日	曇		水温	13.1 °C		採水区分	職員	持込区分
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下
3	トリハロメタン及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロホルム			0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	6.5 mg/l		200mg/l以下
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	ジシロキサン、ジクロロエチレン及びトランス			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.5 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.4		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.3 度		5度以下
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）				検体名		給水	
						水 源			
採水日		令和7年1月7日 11:40		採水者	検査機関		残留塩素	0.29 mg/l	
天 候	前日	晴		気 温	5.1 °C				
	当日	雨		水 温	9.2 °C		採水区分	検査機関 持込区分 検査機関	
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン	0.008 mg/l		0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下
3	ホルムアルデヒド及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン	0.003 mg/l		0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロホルム	0.001 mg/l未満		0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/l		0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	7.0 mg/l		200mg/l以下
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	ジシロキサン、ジクロロエチレン及びトランス			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.4 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸	0.06 mg/l未満		0.6mg/l以下	47	pH値	7.4		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム	0.004 mg/l		0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下	50	色度	0.5 度未満		5度以下
25	ジブロモクロメタン	0.001 mg/l		0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	52				

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）			検体名	給水			
					水源				
採水日	令和7年2月17日			採水者	職員		残留塩素	0.20 mg/l	
天候	前日	晴		気温	7.0 °C				
	当日	晴		水温	6.3 °C		採水区分	職員	持込区分
試験項目	試験結果		基準値	試験項目	試験結果		基準値		
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下
3	ホムジウム及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブプロピルクロロメタン			0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブプロホルム			0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	7.5 mg/l		200mg/l以下
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジシロキサン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	ジシロキサン、クロロエチレン及びトランス			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.4 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.3		5.8 ~ 8.6
22	クロロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.2 度		5度以下
25	ジブプロクロロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度		2度以下
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）			検体名	給水					
					水源						
採水日	令和7年3月10日			採水者	職員			残留塩素	0.20 mg/l		
天候	前日	晴			気温	9.0 °C					
	当日	晴			水温	5.9 °C			採水区分	職員	持込区分
試験項目	試験結果			基準値	試験項目	試験結果			基準値		
1	一般細菌	1 個/ml			100個/ml以下	27	総トリハロメタン				0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出			検出されないこと	28	トリクロ酢酸				0.03mg/l以下
3	トリハロメタン及びその化合物				0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン				0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物				0.0005mg/l以下	30	ブロホルム				0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物				0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド				0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物				0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物				1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物				0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物				0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物				0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物				0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素				0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物				1mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン				0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物				200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物				0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物				0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	7.7 mg/l			200mg/l以下
13	砒素及びその化合物				1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）				300mg/l以下
14	四塩化炭素				0.002mg/l以下	40	蒸発残留物				500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン				0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤				0.2mg/l以下
16	ジシロキサン、ジクロロエチレン及びトランス				0.04mg/l以下	42	ジエオキシ				0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン				0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール				0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン				0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤				0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン				0.01mg/l以下	45	フェノール類				0.005mg/l以下
20	ベンゼン				0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.4 mg/l			3mg/l以下
21	塩素酸				0.6mg/l以下	47	pH値	7.3			5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸				0.02mg/l以下	48	味	異常なし			異常でないこと
23	クロホルム				0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし			異常でないこと
24	ジクロロ酢酸				0.03mg/l以下	50	色度	0.2 度			5度以下
25	ジブロモクロメタン				0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満			2度以下
26	臭素酸				0.01mg/l以下	52					